

## ІЗ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

**Дуже часто перед очима жителів великих міст постає невтішна картина: під'їзди до висотних житлових будинків захаращені й перекриті легковиками. А раптом пожежа? Яким чином дістатися до джерела загоряння вогнеборцям? Чи передбачено норми й правила, за якими проїзд для спеціальних автомобілів має бути вільним?**

Ця проблема для великих міст дуже гостра, хоча існують відповідні норми й правила. Дороги та проїзди до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю мусуть бути завжди вільними й справними. Мало того, в зимовий період все це слід очищати від снігу.

Ширина проїзду до будинків й споруд повинна становити не менше 3,5 м. У зоні між будинком і проїздом заборонено встановлювати огорожі, повітряні лінії електропередач й висаджувати рядами дерева.

До житлових будинків висотою п'ять-дев'ять поверхів і більше треба передбачати проїзди (або смуги завширшки 6 метрів, придатні для проїзду пожежних автоцистерн) з двох поздовжніх сторін багатосекційних житлових та громадських будинків і з усіх сторін односекційних житлових будинків. До вказаних будинків меншої поверховості проїзди можна облаштовувати з однієї поздовжньої ширини.

**Мешкаю на першому поверсі п'ятиповерхівки. У підвальному приміщенні обладнав майстерню, ну й дещо з речей там зберігаю. Зокрема, балон зі скрапленим газом. Майстерне-складом похвалився перед сусідом, який свого часу працював у пожежній охороні. А він у відповідь, мовляв, я з вогнем граюся... Можливо, чоловік од задрощів покепкував наді мною, по-заяк мій сусід відомий жартівник, пише в редакцію читач із Миколаївщини.**

Уважно дослухайтесь до порад сусіда: чоловік має цілковиту рацію. По-заяк у підвальних і цокольних поверхах не можна зберігати та застосовувати легкозаймисті горючі рідини, вибухові речовини, балони з газами, целулойдну горючу кіноплівку, карбід кальцію та інші речовини й матеріали, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку; влаштовувати (за винятком індивідуальних житлових і дач-

них будинків) склади з горючих матеріалів, майстерні, у яких використовують горючі матеріали, а також інші господарські приміщення, якщо вход до них не ізольований од загальних евакуаційних сходових клітин. Водночас можливість розташування приміщень різного призначення в підвальних і цокольних поверхах визначається будівельними нормами.

**Під час кінопрем'єри раптом зникла електроенергія. Хвили за десять-п'ятнадцять чергова повідомила, аби глядачі підводилися зі своїх місць і якомога швидше залишили залу, мовляв, кіно не буде: електроенергія закінчилася. Чи правильно вона діяла?**

У Правилах пожежної безпеки України зазначено, що в разі вимкнення електроенергії обслуга будівель, де у вечірній та нічний час можливе масове перебування людей (театри, кінотеатри, готелі, гуртожитки, ресторани, лікарні, інтернати, дитячі дошкільні заклади та ін.), повинна мати електричні ліхтарі. Їхню кількість визначає адміністрація, виходячи, зрозуміло, з особливостей об'єкта, наявності на ньому чергового персоналу, кількості людей у будівлі (але не менше одного ліхтаря для кожного працівника, який чергує на об'єкті у вечірній або нічний час).

**Маю невеличку крамницю, прибудовану до житлового будинку. Зводячи будівлю, намагався дотримати в ній усіх вимог правил пожежної безпеки. Проте інспектор держпожнагляду наполягає, аби я зробив стіну-перегородку від житлового будинку.**

Можливість розташування підприємств торгівлі в будівлях іншого призначення, а також заходи щодо відділення їх від інших приміщень протипожежними перешкодами обумовлюють у будівельних нормах. Водночас крамниці, що їх влаштовують у будівлях іншого призначення або прибудовують до них, відділяють од цих будівель стінами (перегородками) й перекриттями з негорючих матеріалів, межа вогнестійкості яких становить не менше однієї години.

**Чим визначаються обов'язки працівників охорони з питань пожежної безпеки, що вони повинні знати?**

Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) адміністра-

ція має розробити інструкцію, в якій визначити їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території й приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указати, кого з посадових осіб адміністрації у разі пожежі в нічний час потрібно викликати.

Працівники охорони повинні мати список посадових осіб підприємства (установи, організації) із зазначенням їхніх домашньої адреси, службового й домашніх телефонів. Вони зобов'язані знати порядок дій у разі виявлення пожежі, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

**Мене завжди вражали надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах із масовим перебуванням людей. У мирний час гинуть люди. Невже не можна зарадити цій біді?**

Подібного лиха можна не допустити на об'єктах з масовим перебуванням людей. Головне, чітко дотримувати такі вимоги. У приміщенні, де під час заходів перебуває понад п'ятдесят чоловік, мусуть бути два евакуаційні виходи, вікна ні в якому разі не загратовані. Особи, яким дозволено проведення заходів, перед їхнім початком зобов'язані переконатися: приміщення в протипожежному відношенні готове до безпечної прийому людей. Тобто тут достатня кількість первинних засобів пожежогасіння, справні засоби зв'язку, пожежної сигналізації та автоматики.

Обов'язково слід налагодити чергування членів добровільної пожежної дружини або ж відповідальних чергових на сцені та в залі.

Водночас категорично заборонено заповнювати приміщення понад установлена норму, зменшувати ширину проходів між рядами, встановлювати в проходах додаткові крісла, стільці, під час спектаклів, вистав повністю вимикати світло, проводити вогнєві, фарбувальні та інші пожежно-ї вибухонебезпечні роботи, застосовувати відкритий вогонь, а також вводити до програми номери з використанням вогневих ефектів, курінням тощо.

**Підготували**  
**Олег МОВА,**  
**Олег СКОБЕЛЕВ**