до ТП-66 ком.11

до ТП-66 ком.12

АСБ2л-3х95 Ідоп.=192А

1000м

РВЗ-10/630

ПКТ-113-10-80-31,5 У3

С-1 10кВ

С-2 10кВ

Т-1
ТМ-250/10 У1
Δ/Yн-11
$I_{н.т.ВН/НН}$=14,4/360,9 А

Т-2
ТМ-160/10 У1
Δ/Yн-11
$I_{н.т.ВН/НН}$=9,2/230,9 А

630А

ПН22-400

С-1 0,4кВ

С-2 0,4кВ

Ру=219,4кВт
Рр=206 кВт
Ір=340,6 А
cosφ=0,92

2КТПГС-160/10/0,4-У1

Проектуєма КТП

2АВБбШв-4х95 Ідоп.=394А
100м ΔU=3,7% в землі

Квартири, освітлення сходових клітин
Ру=185,4кВт
Рр=178 кВт
Ір=294 А
cosφ=0,92

Ліфти, освітлення входів
Ру=34кВт
Рр=28 кВт
Ір=62,8 А
cosφ=0,68

Wh

НІК2301 АП1
5(100)А
3х220/380В

ППНИ-37
Ін.пл.вст.=315А

ППНИ-35
Ін.пл.вст.=63А

УВР1403-30

ГРЩ-0,4кВ
будинку

Зам. інв. №
Підп. і дата
Інв. № об.