

## Осно́вні показники проекту

Найменування	Оди н.	Показники
1. Категорія надійності електропостачання		II
2. Напруга мережі	В	380/220
3. Споживана потужність	кВт	76,9 (Ікат.-2,0 кВт) (навантаження на уводах див. ЕО-3)
4. Втрата напруги у внутрішніх мережах	%	1,5
5. Усереднений коефіцієнт потужностей, $\cos\phi$		0,9
6. Витрата проводів у груповій мережі в однопровідному вимірі на світлову точку (світильник і штепсельну розетку)	м	25
7. Річне споживання електроенергії	МВт год/ рык	123.04