

ЩУЗ**(щит управління електрозасувкою)**

№	Вхід	№	Вихід
1	Сигнал «Пожежа»	1	Пуск відкриття електрозасувки
		2	Заклинювання електрозасувки
		3	Про положення електрозасувки (відкрита)

ЩУНС**(щит управління насосною станцією пожежогасіння)**

№	Вхід	№	Вихід
1	Сигнал «Пожежа»	1	пуск основного насосу
		2	пуск резервного насосу
		3	відключення автоматичного пуску основного насосу
		4	відключення автоматичного пуску резервного насосу
		5	несправність основного насосу
		6	несправність резервного насосу
		7	зникнення напруги на вводах електропостачання пожежних насосів
		8	зниження температури нижче +5 °С у приміщенні насосної станції

ЩУВ**(щит управління вентиляторами)**

№	Вхід	№	Вихід
1	Сигнал «Пожежа»	1	пуск вентилятора №1
		2	пуск вентилятора №2
		3	пуск вентилятора №3
		4	зникнення напруги на робочому вводі електропостачання
		5	зникнення напруги на резервному вводі електропостачання
		6	відключення автоматичного пуску вентилятора №1
		7	відключення автоматичного пуску вентилятора №2
		8	відключення автоматичного пуску вентилятора №3