



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.166.0012859-16

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 10 березня 2016 до 09 березня 2017

Срок действия с

Продукція
Продукция

Системи силових збірних (шин) шинопроводів
торгової марки «HERCULES»,
серія: силові магістральні і розподільчі шинопроводи 160-6400 А.
Показники пожежної безпеки шинопроводів згідно додатку

8536

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» пп. 4.36 м), п), р), 4.38, 4.50;
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» п. 5.16;
ДСТУ-П 7292:2012 «Устаткування комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 2. Особливі вимоги до систем збірних шин (шинопроводів) та методи випробування (IEC 60439-2:2005, MOD)» пп. 7.1.1.5, 7.1.1.8, 7.1.1.9, 7.1.1.10

Виробник продукції

Изготовитель продукции

Фірма «DKC EUROPE S.R.L.» (Італія), Via Larga, 15 - 20122 Milano (Mi).
Адреса виробництва: Via Campolungo, 12/14 - 25039 Travagliato, Brescia (Bs), Italy

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ПРАТ «Діелектричні кабельні системи України»,
02632, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26 ж, оф. 43, код ЄДРПОУ 31032472

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Продукція, що виробляється серійно з 10.03.2016 до 09.03.2017.
Здійснюється технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності.
Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;
№ UA.P.166, № UA.PN.166

На підставі

На основании

Протоколи випробувань від 15.02.2016 №№ 4/2, 5/2, 6/2 НДЦ «Пожежна безпека» УНДЦЗ (атестат акредитації № 2Н278 дійсний до 15.01.2017).
Протокол випробувань від 15.01.2016 № 1 ВЛ ТОВ «Промінвест Пластик» (атестат акредитації № 2Т651 дійсний до 22.06.2017).
Протоколи випробувань від 05.03.2016 № 2/СКЛ-16, № 2/СКП-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н365 дійсний до 10.04.2019).
Протокол випробувань від 18.01.2016 № СВ 2016-12 ВЛ ТОВ «Випробувальний центр «Випробувач» (атестат акредитації № 2Н408 дійсний до 22.06.2017)

Заст. Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации



підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 528-54-35

№ 610823



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.166.0012859-16

Показники пожежної безпеки шинопроводів

„ 10 „ березня 2016

Серія шинопроводів	Показники пожежної безпеки, клас	Протокол випробувань	НД на метод випробувань
серія: силові магістральні і розподільчі шинопроводи 160-6400 А	- стійкий до поширення полум'я;	№ 4/2-2016 від 15.02.2016, НДЦ «Пожежна безпека» УНДІЦЗ	ІЕС 60332-3
	- токсичність летких продуктів згоряння - клас мало небезпечних;	№ 6/2-2016 від 15.02.2016, НДЦ «Пожежна безпека» УНДІЦЗ	ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20
	- корозійна активність продуктів згоряння неметалевих елементів - клас стійкий;	№ 1 від 15.01.2016 ВЛ ТОВ «Промінвест Пластик»	ДСТУ ІЕС 60754-1:2002, ДСТУ ІЕС 60754-2:2006
	- ступінь захисту IP 55;	№ СВ 2016-12 від 18.01.2016 ВЛ ТОВ «Випробувальний центр «Випробувач»	ДСТУ ІЕС 60439-1:2003
	- межа вогнестійкості проходки для шинопроводів місцях проходки крізь будівельні конструкції – клас EI 180;	№ 2/СКП-16 від 05.03.2016 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»	ІЕС 601439-2:2005,MOD ДСТУ Б В. 1.1-8:2003
	- безперервність енергопостачання клас Р 120	№ 2/СКЛ-16 від 05.03.2016 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»	ІЕС 601439-2:2005,MOD ДСТУ Б В. 1.1-11:2005

Заст. Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище



№ 100382