



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,  
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

**Департамент технічного регулювання та науково-технічного розвитку**

вул. Велика Житомирська. 9. м. Київ, 01601: (044) 284-06-24: факс 284-06-24  
e-mail: stepanchuk@minregion.gov.ua

**ЛИСТ**

**14.07.2014 № 8/16.3-208-14**

**ПП «Науково-Технічний Центр УСВППП»**  
03179, м. Київ. пр. Перемоги, 123, оф. 523-526

Мінрегіон України опрацював лист ПП «НТЦ УСВППП» від 25.06.2014 № 47/06 щодо пріоритетності положень будівельних норм в частині забезпечення пожежної та техногенної безпеки будинків, будівель і споруд та повідомляє.

Відповідно до усталеної практики застосування будівельних норм пріоритет слід надавати нормативному акту технічного характеру, який має пізнішу дату затвердження, як такому, що містить більш актуалізовані та адаптовані до вимог нормативно-правового поля положення, та, сфера застосування якого безпосередньо поширюється на об'єкт нормування.

З огляду на зазначене вище, для забезпечення пожежної та техногенної безпеки будинків, будівель і споруд пріоритет потрібно надавати використанню положень ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту».

**Заступник директора департаменту  
технічного регулювання та науково-  
технічного  
розвитку - начальник відділу**

**А.В. Гаврилов**