

Про приєднання до
електричних мереж

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розглянуто запит на приєднання до електричних мереж об'єкта: адміністративна будівля (літ. В).

Об'єкт розташований за адресою: вул. Пирогівський шлях (вул. Червонопрапорна), 50.

Заявлені електричне навантаження та категорія надійності електропостачання: максимальне перспективне навантаження (з урахуванням існуючого) 80 кВт.

у тому числі встановлена потужність стаціонарних електричних плит - кВт;
категорія: I – 0 кВт; II – 0 кВт; III – 80 кВт;

Стосовно можливості підключення до РУ-0,4 кВ ТП1833, повідомляємо, що РУ-0,4 кВ ТП1833 утримується на балансі ДСП "Київський ДМСК". Тому підключення до РУ-0,4 кВ ТП1833 можливе за умови надання попереднього письмового погодження балансоутримувача на приєднання до електричних мереж Вашого об'єкту. Звертаємо Вашу увагу, що попереднє письмове погодження балансоутримувача (юридичної особи) на підключення об'єкта до електричних мереж виконується на офіційному бланку з зазначенням назви об'єкта, його адреси та проектуемого навантаження. Погодження балансоутримувача повинно бути завірене підписом посадової особи з зазначенням її посади та ПІБ.

Крім того, зазначити приєднання об'єкту передбачається в межах дозволеного навантаження основного споживача (за рахунок зменшення договірної потужності основного споживача) або як додаткове навантаження та договірна потужність основного споживача не змінюється. В разі приєднання за рахунок зменшення навантаження основного споживача надати відповідне письмове погодження із чітким зазначенням величини навантаження.

А також, просимо обґрунтувати величину заявленого максимального розрахункового навантаження об'єкту та категорію надійності електропостачання відповідно до функціонального призначення об'єкту та до ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення", для чого розробити та представити детальний підрахунок навантаження по об'єкту з зазначенням кількості працюючих осіб, завіривши його підписом та печаткою проектної організації.

Питання приєднання Вашого об'єкту до електричних мереж буде вирішено в найкоротший термін після виконання зазначеного вище.

Інформацію щодо приєднання об'єктів містобудування до електричних мереж ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», а також перелік необхідних документів можна знайти на сайті для клієнтів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» www.kyivenergo.ua у розділі «Нові приєднання» та за тел.1588 або 202-15-88 (з мобільного).