



ПРАТ
КИЇВ ОБЛЕНЕРГО
29.08.17 № 4464

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Департамент електроенергетичного комплексу
01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 4, тел. 206-38-23, факс 594-59-12

№ _____

На № _____

від _____

ПАТ «Київобленерго»

Департамент електроенергетичного комплексу Міненерговугілля розглянув лист від 13.07.2017 №06/365/5487 щодо визначення класів наслідків СС1 або СС2 для об'єктів повітряних ліній до 1 кВ та 1-35 кВ та повідомляє.

Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд визначено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» (далі – Закон). Так згідно з частиною першою статті 32 Закону клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд (далі - клас наслідків) - це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об'єкті або які знаходитимуться зовні такого об'єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об'єкта.

Згідно з частиною п'ятою статті 32 Закону усі об'єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності):

- незначні наслідки - СС1;
- середні наслідки - СС2;
- значні наслідки - СС3.

Згідно з частиною шостою статті 32 Закону віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.

Рекомендації щодо віднесення до певного класу наслідків (відповідальності) повітряних ліній електропередавання (ПЛ) наведено у п.2.5.26 ПУЕ-2017. Параметри, які характеризують класи безвідмовності, наведено в табл. 2.5.2 ПУЕ. Чотирирівневі класи безвідмовності ПЛ, установлені відповідно до рекомендацій Міжнародної електротехнічної комісії, відповідають таким класам наслідків згідно з Законом.

- 1КБ, 2КБ – СС1;
- 3КБ – СС2;
- 4КБ – СС3.

Стосовно невідповідності вимогам Закону рекомендацій щодо віднесення лінійних об'єктів електроенергетики до загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня, наведеного в ДСТУ-НБ В.1.2-16:2013 «Визначення

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
№32.2-ВНХ/146-17 від 17.08.2017



класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» рекомендуємо Вам звернутися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Директор Департаменту



О. Буславець

Проценко А.В.
206-36-80