



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІНРЕГІОН УКРАЇНИ)**

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ-34, Україна, 01601;
приймальня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90, 284-05-54; факс 278-83-90
e-mail: minregion@mr.gov.ua

13.02.2012 № 7/16-2106

на № _____ від _____

«НДІпроектреконструкція»

Копії :

ДП «Укрдержбудекспертиза»

**Державна архітектурно-
будівельна інспекція України**

Стосовно п.7.2 додатку В
ДБН В.2.5-56:2010

Мінрегіон розглянув лист від 10.01.2012 № 2/к інституту «НДІпроектреконструкція» щодо п.7.2 додатку В ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» і у межах своєї компетенції повідомляє.

ДБН В.2.5-56:2010 «Системи протипожежного захисту» розроблені «Українським союзом пожежної та техногенної безпеки» (УСПТБ) та чинні з 01.10.2011. Відповідно до наказів Мінрегіонбуду від 22.12.2010 № 537 та від 30.12.2010 № 571 супровід вказаних державних будівельних норм доручено «Українському науково-дослідному інституту пожежної безпеки МНС України» (перейменованій в «Український науково-дослідний інститут цивільного захисту»).

Розробником норм п. 7.2 додатку В ДБН В.2.5-56:2010 стосовно обов'язковості обладнання дитячих дошкільних закладів автоматичними системами пожежогасіння визнано технічною помилкою (лист УСПТБ від 18.01.2012 № 2/01).

035400

Вказана норма, а також накопичені зауваження та пропозиції будуть опрацьовані робочою групою розробника і після 01.03.2012 в установленому порядку будуть внесені відповідні зміни до ДБН В.2.5-56:2010.

У зв'язку з чим, Мінрегіон рекомендує не застосовувати при проектуванні норму п. 7.2 додатку В ДБН В.2.5-56:2010 стосовно обов'язковості обладнання дитячих дошкільних закладів автоматичними системами пожежогасіння.

Заступник Міністра



Д.В.Ісаєнко

Барзиломач Д. В.
Глуценко В. М.
278-52-17