Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
	1. Система заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты							
	Оцинкованная стальная полоса 40х5мм	5052 DIN 40X5 FT		OBO Bettermann	м	105		
	Оцинкованная стальная полоса 40х4мм	5052 DIN 40X4 FT		OBO Bettermann	м	36		
	Оцинкованная стальная полоса 30х4мм	5052 DIN 30X4 FT		OBO Bettermann	м	20		
	Крестовой соединитель согласно DIN для плоских проводников	256 A-DIN 40 FT		OBO Bettermann	м	18		
	Стержень оцинкованный ⌀20мм	219 20 ST FT		OBO Bettermann	уп.	10		
	Наконечник для стержня заземления ST и BP	1819 20ST FT		OBO Bettermann	уп.	1		
	Соединительная скоба для стержней заземления на плоских проводниках	2730 20 FT		OBO Bettermann	уп.	2		
	Перемычка	156 K8-10FT		OBO Bettermann	уп.	1		
	Держатель провода с перемычкой Rd 8-10 мм, с резьбой на шурупах	176 A 80F		OBO Bettermann	уп.	2		
	Круглый стальной проводник, оцинкованный	RD 8-FT		OBO Bettermann	м	50		
	Лючок измерительный			OBO Bettermann	шт.	7		
	Коробка уравнивания потенциалов 110х150х70мм			МПО Электромонтаж	шт.	8		
	Провод зелено-желтый (PE) 1х6мм^2	ПВ 1х6мм^2		Электрокабель	м	200		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Провер.					
Н.контр.					

Продовольственный магазин с зоной BBQ

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3