



Поз. позначення	Найменування	Кіл.	Примітки
	<u>Штг насосної</u>		
QF1,QF4*	Вимикач ВА47-29/3P/С6 ТУ У 19123461-001-95 <u>Приміщення насосної.</u> На установці насосів пожежогасіння.	2	шт.
ER-FFS*	Прилад керування ER-2-2,2-FFS-R0-A1-IP54 з АВР в колі керування Ужив.нас.=380В Рн=2,2 кВт	1	шт.
	Нагрійний трубопровід насосів пожежогасіння.		
PT1,PT2	Перетворювач тиску MBS 3000 1811-1AB04, Уж=9-32В вихідний сигнал 4-20 мА, імпульс. лінія G 1/4" А, діапазон вимірювання 0-6 бар	2	шт.
	Подавальний трубопровід.		
PS4	Реле тиску мембранне РДМ-1-01; 5Д2.405.063 ТУ	1	шт.
КЛ1	Реле проміжне РЭК78/4У1, Уж=220В <u>Щитик управління пожежною засувкою РУЗ.</u>	1	див.аркуш 9
	4 перек. контакта, с роз'ємом РРМ/78/4 <u>На насосах.</u>		
MS1MS	ЕД насоса Wilo CO-2 MN1 1602/ER-EV-FFS, Рстож.=1,5 кВт In=3,8 А	2	по розділу ВК

1. Схеми управління див.аркуші 6;7;8;9;10;11;12.

2. Схеми зовнішніх підключень див. аркуші 13;14;15.

3. Плани розміщення обладнання та приладів системи автоматизації насосної див. аркуші 16;17;18;19.

4. * - враховано в розділі xxx-xx-ЕМ4 (електрообладнання).

5. ** - по розділу xxx-xx-ДС (двигательський з'язок).