Відомість робочих креслень основного комплекту

Лист	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Схема елементів блискавковідводів М2, М5	
3	Вузли 1, 2, 3	
4	Фундамент Фм1	
5	Блок анкерних болтів А1	

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення	Найменування	Примітка
	Документи на які посилаються	
ГОСТ 24379.1-80	Болты фундаментные	
ГОСТ 8478 - 81	Сетки сварные для железобетонных конструкций	

Перелік видів робіт і конструкцій, на які повинні складатися акти огляду прихованих робіт (ДБН.А.3.1-5-96 додаток 10)

Найменування актів	Примітка
1. Основи та фундаменти	
Підготовлена основа під фундаменти з позначенням розмірів, відміток дна котловану, відповідності фактичного нашарування ї властивостей грунту, зазначених у проекті (акт складається до початку робіт по виконанню фундаментів)	
2 Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні	
Приймання змонтованої і підготовленої до бетонування опалубки	
Відповідність арматури і закладних деталей робочим кресленням	
Відбір контрольних зразків бетону	
Перевірка і приймання усіх конструкцій та їх елементів, що закриваються	
в процесі наступного бетонування	
Вибірковий контроль швів зварювальних з єднань	
3. Металеві конструкції	
Приймання площ обпирання сталевих конструкцій на фундаменти і стояки, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проектному (в плані й по висоті) зі складанням виконавчої схеми.	
Вибірковий контроль швів зварних з'єднань.	

Відомість специфікацій

Аркуш	Найменування	Примітка
3	Специфікація до схеми елементів блискавковідводів Б1;Б2	

1. Робочі креслення розроблені на підставі частини проекту БЗ.
2. Посадка блискавковідводів дана на кресленні розділу 08-11 БЗ.
3. Інженерно - геологічні умови наведені на арк.4.
4. Характеристика району будівництва:
   а) характеристичне значення снігового навантаження - 1790 Па
   б) характеристичне значення вітрового тиску - 390Па;
   в) температура зовнішнього повітря найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92 - 24° С;
   г) Нормативна глибина промерзання - 1,3 м.
5. Виконання робіт вести у відповідності з нормами:
   СНиПIII-4-80 "Техника безопасности в строительстве";
   СНиП3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";
   СНиП3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
6. Антикорозійний захист сталевих елементів виконувати емаллю ПФ - 133 ГОСТ 926 - 82 у 2 шари по грунтовці ГФ - 021 ГОСТ 25129 - 82 в 1 шар.
7. Робочі креслення розроблені відповідно до діючих норм, правил і стандартів.

Зам. інв.№ | Підпис і дата | Інв. № ориг.

Зм.	Кіл. уч	Аркуш	№докум.	Підпись	Дата	.....-КЖ1			
						Блискавкозахист	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	5
						Загальні дані			

Формат А3