Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обладнання та матеріали які постачає замовник							
1	Сигналізатор газу побутовий Uживл.~220В, Uвх.=12В	СПБ-1-5Б		ЗАО"Хімавтоматика"	шт.	5		
		ТУ У 00203016.007-2000		г. Харьків				
2	Джерело безперебійного живлення Uживл.~220В; Uвих.=12В	IPS-1230C-02		НПП "Рікас-Варта"	шт.	1		
	з акамулятором ємністю 12 А/г "Дельта" Росія	ТУ У 22891034.001-2000		г. Київ				
3	Оповіщувач світло-звуковий, 12В, 12В, в пластиковому корпусі IP44	"Піонер-4"		ООО"Ультрадент"	шт.	1		
		ТУ У 31.6-23389124.007-2002		г. Київ				
4	Сирена наружна , 12В	С-03Н-12		ООО"Ультрадент"	шт.	2		
		ТУ У 23.38.9124.001-96		г. Київ				
5	Вимикач автоматичний 2-х полюсний, Ір=5А	ВА47-29/2/5В			шт.	1		
6	Бокс пластиковий на 2 модулі	КМПн1/2		ІЕК"України"	шт.	1		
				г. Київ				
	Кабельні вироби.							
	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції і оболонці							
	нерозповсюджуючій горіння, небронований, перерізом кв.мм.	ГОСТ 16442-80						
5	2х1,5	ВВГнг-0,66			м	65		
6	3х1,5	ВВГнг-0,66			м	75		
7	Провід з мідними жилами в ПХВ ізоляції, перерізом:	ГОСТ 6323-79						
	1х1,5 кв.мм.	ПВ-3			м	3		

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Зам.	Кіль.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГАП					
Гол.спец.					
Н. контр.					

.....-СЗГ.С

Сигналізація загазованності

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	2

Специфікація обладнання, виробів та матеріалів

Копіював

Формат А3