



Электроснабжение ~220В	Контроль напряжения	Реле промежуточное (пожар)	Сигнализация загазованности			Давление газа в газопроводе		Клапан отсечной	Сигнализация аварии			Свето-звуковые извещатели		
			Содержание СО 0,005%	"Торол-1" 10% НКПВ	Высокое	Низкое	Аварийное отключение клапана	Напряжение на клапан-подано	Давление газа-высокое	В операторе	Опробывание сигнала	В цеху	В цеху	
			"Торол-2" 20% НКПВ						Давление газа-низкое					Уровень загазованности выше нормы