

Т а б л и ц а 5.37 Учреждения здравоохранения . Многоцелевые помещения

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|------------|
| 5.37.1. | Комнаты ожидания | 200 | 22 | 0,40 | 80 | 20 | |
| 5.37.2. | Коридоры днем | 100 | 22 | 0,40 | 80 | - | |
| 5.37.3. | Коридоры ночью | 50 | 22 | 0,40 | 80 | - | |

Т а б л и ц а 5.38 Учреждения здравоохранения. .Помещения для персонала

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|------------|
| 5.38.1. | Административные помещения | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | |
| 5.38.2. | Комнаты персонала | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 20 | |

Т а б л и ц а 5.39 Учреждения здравоохранения. Больничные палаты Необходимо предотвращать высокие яркости в поле

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| 5.39.1. | Общее освещение | 100 | 19 | 0,40 | 80 | 15 | Освещенность на уровне пола |
| 5.39.2. | Освещение для чтения | 300 | 19 | 0,70 | 80 | 15 | |
| 5.39.3. | Обычный осмотр | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | |
| 5.39.4. | Исследование и лечение | 1000 | 19 | 0,70 | 90 | 10 | |
| 5.39.5. | Ночное освещение, ориентация | 5 | - | - | 80 | - | |
| 5.39.5. | Туалеты, ванные комнаты | 200 | 22 | 0,40 | 80 | - | |

Т а б л и ц а 5.40. Учреждения здравоохранения. Помещения для обследований (общие)

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 5.40.1. | Общее освещение | 500 | 19 | 0,60 | 90 | 10 | 5000 ≤ T _{пв} ≤ 6500K |
| 5.40.2. | Обследование и лечение | 1000 | 19 | 0,70 | 90 | 10 | |

Т а б л и ц а 5.41. Учреждения здравоохранения. Кабинеты окулистов

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 5.41.1. | Общее освещение | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | 5000 ≤ T _{пв} ≤ 6500K |
| 5.41.1. | Обследование глаз | 1000 | - | - | 90 | 10 | |
| 5.41.2. | Чтение таблиц с тестами на видение и цветоразличение | 500 | 16 | 0,70 | 90 | 10 | |

Т а б л и ц а 5.42. Учреждения здравоохранения. Кабинеты отоларингологов

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|------------|
| 5.42.1. | Общее освещение | 500 | 19 | 0,60 | 90 | 10 | |
| 5.42.2. | Обследование слуха | 1000 | - | - | 90 | 10 | |

Т а б л и ц а 5.43. Учреждения здравоохранения. Помещения для компьютерной диагностики

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 5.43.1. | Общее освещение | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | |
| 5.43.2. | Помещения для непосредственно-го обследования | 50 | 19 | - | 80 | 15 | При работе на мониторах см. п.4.9 |

Т а б л и ц а 5.44.. Учреждения здравоохранения. Родильные дома

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|------------|
| 5.44.1. | Общее освещение | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | |
| 5.44.2. | Обследование и лечение | 1000 | 19 | 0,70 | 80 | 10 | |

Т а б л и ц а 5.45.. Учреждения здравоохранения. Лечебные кабинеты

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} ,лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 5.45.1. | Диализ | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | Освещение должно быть регулируемым |
| 5.45.2. | Дерматология | 500 | 19 | 0,60 | 90 | 10 | |
| 5.45.3. | Эндоскопия | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | |
| 5.45.4. | Перевязочные | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 10 | |
| 5.45.5. | Ванные комнаты специальные | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | |
| 5.45.6. | Радиотерапия, массаж, физиотерапия | 300 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | |

Т а б л и ц а 5.46. Учреждения здравоохранения. Операционные

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} , лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|-------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 5.46.1. | Комнаты подготовки к операции | 500 | 19 | 0,60 | 90 | 10 | |
| 5.46.2. | Операционные, общее освещение | 1000 | 19 | 0,60 | 90 | 10 | |
| 5.46.3. | Операционное поле | - | - | - | - | - | Освещенность от10000 до 100000 лк |

Т а б л и ц а 5.47.. Учреждения здравоохранения. Помещения интенсивной терапии

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} , лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|-------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 5.47.1. | Общее освещение | 100 | 19 | 0,60 | 90 | 20 | На уровне пола |
| 5.47.2. | Общее обследование | 300 | 19 | 0,60 | 90 | 15 | На уровне кровати |
| 5.47.3. | Обследование и лечение | 1000 | 19 | 0,70 | 90 | 10 | На уровне кровати |
| 5.47.4. | Наблюдение ночью | 20 | 19 | - | 90 | - | |

Т а б л и ц а 5.48. Учреждения здравоохранения. Зубоврачебные кабинеты

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} , лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|-------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|--|
| 5.48.1. | Общее освещение | 500 | 19 | 0,60 | 90 | 15 | Освещение не должно создавать блескость для пациента |
| 5.48.2. | Освещение зоны пациента | 1000 | - | 0,70 | 90 | 10 | |
| 5.48.3. | Оперирование полости рта | | - | - | - | - | EN ISO 9680 |
| 5.48.4. | Отбеливание зубов | | - | - | - | - | EN ISO 9680 |

Т а б л и ц а 5.49. Учреждения здравоохранения. Лаборатории и аптеки

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} , лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|-------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 5.49.1. | Общее освещение | 500 | 19 | 0,60 | 80 | 15 | |
| 5.49.2. | Цветовой контроль | 1000 | 19 | 0,70 | 90 | 10 | 6000 ≤ T _{пв} ≤ 6500К |

Т а б л и ц а 5.50 Учреждения здравоохранения. Стерилизационные

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} , лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|-------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|------------|
| 5.50.1. | Помещения для стерилизации | 300 | 22 | 0,60 | 80 | 20 | |
| 5.50.2. | Помещения для дезинфекции | 300 | 22 | 0,60 | 80 | 20 | |

Т а б л и ц а 5.51. Учреждения здравоохранения. Помещения для вскрытия трупов и морги

| №п/п | Наименование помещения, зрительной задачи и вида деятельности | Е _{экспл} , лк | UGR | U ₀ | R _a | K _п , % | Примечания |
|---------|---|-------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------|--|
| 5.51.1. | Общее освещение | 500 | 19 | 0,60 | 90 | 15 | |
| 5.51.2. | Столы для вскрытия, анатомические столы | 5000 | - | - | 90 | 10 | При необходимости освещенность может быть выше 5000 лк |