



10175
DCTV EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0038-19

Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

31 січня 2019 до 13 листопада 2022

Срок действия с /

Term of validity is from

Сертифікат
видано

ТОВ «ХІЛТИ (УКРАЇНА) ЛТД»

04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 15/15, код ЄДРПОУ 23162194.

Доручення виробника від 02.03.2016 № 25

Сертификат выдан /
Certificate is issued on

Продукція

Продукция / Production

Терморозширювальна двокомпонентна протипожежна піна CFS-F FX (CP 660)
для вогнезахисного ущільнення проходок кабелів, кабелепроводів та
трубопроводів крізь будівельні конструкції.

Класи вогнестійкості ущільнення проходок кабелів, кабелепроводів та

трубопроводів крізь будівельні конструкції відповідно до додатків №№ 1 - 13

3214

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.2-7:2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.5.8;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.20;

ДСТУ EN 13501-1:2016 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій.

Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь» (EN 13501-1:2007
+ A1:2009, IDT);

ДСТУ EN 13501-2:2016 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій.

Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників
вентиляційних систем (EN 13501-2:2007 + A1:2009, IDT)»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Фірма «Hilti Aktiengesellschaft» (Ліхтенштейн)

FL-9494 Schaan, Fürstentum Principality of Liechtenstein

Місце

виробництва

Место производства /
Place of production

«Hilti Entwicklungsgesellschaft GmbH» (Німеччина)

Hiltistrasse 6, 86916 Kaufering, Germany

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 31.01.2019 до 13.11.2022.

Порядок виконання робіт щодо монтування проводиться згідно з Регламентом робіт з
вогнезахисту «Терморозширювальна двокомпонентна протипожежна піна CFS-F FX (CP 660)
для вогнезахисного ущільнення проходок кабелів, кабелепроводів та трубопроводів».

Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії
сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

Протоколи випробувань від 05.05.2008 № 103080.25 випробувальної лабораторії SINTEF Building
and Infrastructure (Швеція), від 11.05.2009 № 179848 випробувальної лабораторії Bodycote
warringtonfire Testing (Великобританія), від 25.03.2013 № 8828/13, від 27.06.2013 № 8829/13-2

випробувальної лабораторії AFITI Licof Centre for Fire Testing and Research, (Іспанія).

Європейська технічна оцінка ETA 10/0109 від 17.04.2015 органу сертифікації SINTEF Building
and Infrastructure (Швеція).

Звіт від 08.11.2018 № 433/18 за результатами перевірки системи управління якості

виробництва на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 ОС ЦСМВ.

Рішення № 434-2/18 від 10.01.2019 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

На підставі

На основании /
On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)