



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІНРЕГІОН УКРАЇНИ)**

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601;

приймальня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90, 284-05-54, факс 278-83-90

e-mail: minregion@minregion.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471928

№ _____

на № _____

від _____

Міністерство розглянуло лист _____
від 28.11.2013 № 875 і повідомляє.

Влаштування систем протипожежного призначення, охорони, раннього виявлення надзвичайних ситуацій, автоматизованого керування та вимірювань є технічним переоснащенням (видом будівництва згідно з п. 3.1 ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»).

При цьому звертаємо увагу, що встановлення електричних пристроїв, приладів, шаф зі значною масою потребує перевірки несучої здатності конструкцій об'єкта будівництва та можливого їх підсилення. Роботи з підсилення несучих конструкцій є втручанням в несучі та огорожувальні конструкції і є капітальним ремонтом об'єкта будівництва.

Заступник Міністра

Д.В.Ісаєнко

Бартиломич Д.В.
Глушченко В.М., 278-52-17

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
№7716-20547 від 27.12.2013



16

6x 142
618 09.01.14

117787